

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 2 I

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



SGQ N° 032A EMAS N° 016P
SGA N° 032D ISP N° 049E
SCR N° 033F LAB N° 0806
PRD N° 032B FSM N° 0151

Membro dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF, e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



CSI
CERT



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/1908/11

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL PROGETTO

CERTIFICATE OF EU DESIGN EXAMINATION

Visto il Progetto/Referring to the Design Examination
n° 044/10 del/dated 26/01/2011

si certifica che la Società/we certify that the Company

MA-TER S.r.l.

Via Torricelli, 8 - 20060 PESSANO con BORNAGO (MI) - ITALY

esaminata la domanda di Esame CE del Progetto di
Assessed the application for EC Design Examination of

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

Tipo/Type DR1 e/and DR2

ΔP 1 mbar / 1 bar; P_{max} ambo i lati/both sides 12 barg; PS_{max} unilaterale/one side only 7 barg; TS -20/+85°C

Solo Tipo/Only Type DR 2: Prelativa/relative 0,05 / 3 barg

Gruppo Fluidi/Fluid Group 2 - Categoria/Category IV

ha progettato l'Insieme secondo le disposizioni della Direttiva 2014/68/UE, Allegato III - Modulo H1
has designed the Assembly in compliance with the requirements of the 2014/68/EU Directive, Annex III - Module H1

31/01/2011

Prima emissione
First issue

06/03/2017

Ultima emissione
Latest issue

30/01/2020

Scadenza
Expiring

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/1909/11

 SGQ N° 032A EMAS N° 016P
 SGA N° 032D ISP N° 049E
 SGR N° 033F LAB N° 0006
 PRD N° 032B FSM N° 0101
 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
 EA, IAF, e ILAC
 signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
 Recognition Agreements

CERTIFICATO UE DI CONFORMITA'

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 044/11 del/dated 26/01/2011

si certifica che la Società/we certify that the Company

MA-TER S.r.l.

Via Torricelli, 8 - 20060 PESSANO con BORNAGO (MI) - ITALY

ha implementato e mantiene un Sistema di Qualità Totale e controllo della Progettazione che garantisce la conformità al Progetto esaminato, Certificato PED/0497/1908/16, con particolare sorveglianza della verifica finale che garantisce la conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e alle Procedure del Modulo H1, Allegato III della Direttiva 2014/68/UE, per fabbricare e collaudare

has implemented and maintains a Total Quality System and control of the Design Type in compliance with the Design Examination, Certificate PED/0497/1908/16, with final product inspection and testing of the products concerned in compliance to the Essential Safety Requirements and to the Procedures of Module H1, Annex III of the 2014/68/EU Directive, for manufacturing and testing

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

Tipo/Type DR1 e/and DR2

 ΔP 1 mbar / 1 bar; P_{max} ambo i lati/both sides 12 barg; PS_{max} unilaterale/one side only 7 barg; TS -20/+85°C

Solo Tipo/Only Type DR 2: Prelativa/relative 0,05 / 3 barg

Gruppo Fluidi/Fluid Group 2 - Categoria/Category IV

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Insieme in pressione di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
 The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Assembly with the CE marking, followed by the Notified Body identification number.

CE 0497

31/01/2011

 Prima emissione
 First issue

06/03/2017

 Ultima emissione
 Latest issue

30/01/2020

 Scadenza
 Expiring